



Jgheburii metalici existente;  
 Hs X Corpuri de iluminat prevazute cu acumulatori, 8W, nou propuse, iluminat evacuare ;  
 Hse X Corpuri de iluminat prevazute cu acumulatori, 8W, existente ;  
 CLA X Corpuri de iluminat fluorescente, 2x36W, iluminat antipanica;

**Nota:**  
 - Instalatia electrica de iluminat de siguranta pentru accesele nou aparute se va realiza cu corpuri de iluminat cu acumulatori incorporati folosindu-se cabluri de tip NY-Y-J 3x1.5mmp;

Proiectant general:	SC POLIART SRL RO410540, ORADEA, STR. LEONARDO DA VINCI NR.19 TEL.0726185869, WWW.POLIARTONLINE.COM	Beneficiar:	ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.	Nr. proiect:	1060/2016
Proiectant specialitate:	SC LEUINVEST SRL ATESTAT ANRE NR.6782 AUTORIZATIE IGSU SERIA A NR.0979	Proiect:	MODIFICARI NESTRUCTURALE LA CENTRUL DE AFACERI CU PRODUSE AGROALIMENTARE ORADEA, STR. CORNELIU COPOSU, JUD. BIHOR	Faza:	PT
Sef proiect	arh. Tivadar I. Daniel	Scara:	1:200	Piese:	desenate
Proiectat	ing. Leuce Lavinia	Nota: - Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei Leuinvest SRL. In virtutia dreptului de autor fotoarea si de catre tertii. Fiecare permis numar cu acordul expres al tuturor autorilor de mai sus.		Plansa:	1E
Desenat	ing. Leuce Lavinia	02. 2016		COMPLETARE INSTALATIILOR ELECTRICE DE ILUMINAT DE SIGURANTA PARTER	